



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
 CENTER FOR DISEASE CONTROL
 IN KON TUM PROVINCE



405 Bà Triệu- TP. Kon Tum- tỉnh Kon Tum
 Điện thoại: 0260 3 500470
 E-mail: xn.cdc.kontum@gmail.com

ĐOÀN KẾT CPC CÔNG ĐỒNG

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC KON TUM
ĐẾN Số: 133
 Ngày: 4/15/2021
 Chuyển: Hồ sơ số:
 Lưu hồ sơ số:

Trần Lưu go
 Photo: KTT
 Hồ sơ nghiên cứu

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
ANALYSIS REPORT

Số hồ sơ: 032.21

Tên khách hàng/Name of the customer: Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum
Địa chỉ/Address of customer: 182 Trần Phú- P. Trường Chinh- Tp. Kon Tum- tỉnh Kon Tum
Ngày nhận mẫu/Date of receipt: 10/05/2021
Ngày thử nghiệm/Date of analysis: 10/05/2021
Tình trạng mẫu/Sample status: Mẫu đựng trong chai thủy tinh, khách hàng tự mang đến

TT/ No.	Tên hàng hóa/ Name of goods	Số lượng/ Amount	Ngày sản xuất/ Production date	Số nhận diện/ Identification number
01	Nước máy (Bể chứa sau xử lý)	1.000 ml	/	HV2/21.095
02	Nước máy (186 Ng Trạng Long)	1.000 ml	/	HV2/21.096
03	Nước máy(329 Urê)	1.000 ml	/	HV2/21.097
Kết quả/Results:		Xem trang sau/See next page		

Kon Tum, ngày 17 tháng 05 năm 2021

TRƯỜNG KHOA

GIÁM ĐỐC

Director
PHỤ GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Sơn

Nơi nhận:

- Nơi gửi mẫu;
- Lưu: XN. Mẫu

(Handwritten signature)

Lưu ý:

- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Cam kết kết quả này đảm bảo tính khách quan, công bằng, bảo mật cho khách hàng và mẫu xét nghiệm.

BM: 2-7.8-1

Lần/ngày ban hành: 03.12/04/19

KẾT QUẢ/RESULTS

Số nhận diện/Identification number: HV2/21.095

TT/ No.	Chỉ tiêu phân tích/ Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp/ Methods	Tiêu chuẩn cho phép/ Maximum level standard	Kết quả/ Results
01	Coliforms	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
02	E.coli	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
03	pH		TCVN 6492:2011	6,5- 8,5	6,75
04	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2017	2,0	<1,0
05	Độ oxy hóa	mg/L	TCVN 6186: 1996	2,0	0,64
06	Hàm lượng Nitrat	mg/L	TCVN 6180:1996	50	KPH
07	Hàm lượng Nitrit	mg/L	TCVN 6178:1996	3,0	KPH
08	Hàm lượng sắt tổng	mg/L	TCVN 6177:1996	0,3	KPH
09	Độ cứng	mg/L	TCVN 6224:1996	300	20
10	Clo dư	mg/L	SMEWW 2350 B: 2017	0,3- 0,5	0,4
11	Hàm lượng sunfat	mg/L	SMEWW 4500 SO ₄ ²⁻ E: 2017	250	< 3,0
12	Hàm lượng Mangan	mg/L	TCVN 6002:1995	0,3	KPH
13	Clorua	mg/L	TCVN 6194: 1996	250	7,1
14	Màu sắc (*)	CTU	SMEWW 2120 B: 2017	15	<3,0
15	Mùi vị (*)		TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện
- (*): Chưa công nhận ISO 17025:2017
- Coliforms, E.coli KPH tương ứng với giá trị 0 MPN/100ml
- Giới hạn định lượng/LOQ (Limit of Quantification):

- + Nitrit: 0,05 mg/L
- + Nitrat: 0,1 mg/L
- + Sắt tổng: 0,05 mg/L
- + Mangan: 0,06 mg
- + Sunfat 3,0 mg/L

Tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

KẾT QUẢ/RESULTS

Số nhận diện/Identification number: HV2/21.096



TT/ No.	Chỉ tiêu phân tích/ Specifications	Đơn vị/ Unit	Phương pháp/ Methods	Tiêu chuẩn cho phép/ Maximum level standard	Kết quả/ Results
01	Coliforms	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
02	E.coli	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
03	pH		TCVN 6492:2011	6,5- 8,5	6,66
04	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2017	2,0	<1,0
05	Độ oxy hóa	mg/L	TCVN 6186: 1996	2,0	0,64
06	Hàm lượng Nitrat	mg/L	TCVN 6180:1996	50	KPH
07	Hàm lượng Nitrit	mg/L	TCVN 6178:1996	3,0	KPH
08	Hàm lượng sắt tổng	mg/L	TCVN 6177:1996	0,3	KPH
09	Độ cứng	mg/L	TCVN 6224:1996	300	20.
10	Clo dư	mg/L	SMEWW 2350 B: 2017	0,3- 0,5	0,35
11	Hàm lượng sunfat	mg/L	SMEWW 4500 SO ₄ ²⁻ E: 2017	250	<3,0
12	Hàm lượng Mangan	mg/L	TCVN 6002:1995	0,3	KPH
13	Clorua	mg/L	TCVN 6194: 1996	250	7,8
14	Màu sắc(*)	CTU	SMEWW 2120 B: 2017	15	<3,0
15	Mùi vị(*)		TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện
- (*): Chưa công nhận ISO 17025:2017
- Coliforms, E.coli KPH tương ứng với giá trị 0 MPN/100ml
- Giới hạn định lượng/LOQ (Limit of Quantification):

- + Nitrit: 0,05 mg/L
- + Nitrat: 0,1 mg/L
- + Sắt tổng: 0,05 mg/L
- + Mangan: 0,06 mg/L
- + Sunfat 3,0 mg/L

Tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

KẾT QUẢ/RESULTS

Số nhận diện/Identification number: HV2/21.097

TT/ No.	Chỉ tiêu phân tích/ Specifications	Đơn vị/ Unit	Phương pháp/ Methods	Tiêu chuẩn cho phép/ Maximum level standard	Kết quả/ Results
01	Coliforms	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
02	E.coli	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
03	pH		TCVN 6492:2011	6,5- 8,5	6,71
04	Độ đục	NTU	SMEWW 2130B:2017	2,0	<1,0
05	Độ oxy hóa	mg/L	TCVN 6186: 1996	2,0	0,74
06	Hàm lượng Nitrat	mg/L	TCVN 6180:1996	50	KPH
07	Hàm lượng Nitrit	mg/L	TCVN 6178:1996	3,0	KPH
08	Hàm lượng sắt tổng	mg/L	TCVN 6177:1996	0,3	KPH
09	Độ cứng	mg/L	TCVN 6224:1996	300	20
10	Clo dư	mg/L	SMEWW 2350 B: 2017	0,3- 0,5	0,35
11	Hàm lượng sunfat	mg/L	SMEWW 4500 SO ₄ ²⁻ E: 2017	250	<3,0
12	Hàm lượng Mangan	mg/L	TCVN 6002:1995	0,3	KPH
13	Clorua	mg/L	TCVN 6194: 1996	250	8,5
14	Màu sắc(*)	CTU	SMEWW 2120 B: 2017	15	<3,0
15	Mùi vị(*)		TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện
- (*): Chưa công nhận ISO 17025:2017
- Coliforms, E.coli KPH tương ứng với giá trị 0 MPN/100ml
- Giới hạn định lượng/LOQ (Limit of Quantification):

- + Nitrit: 0,05 mg/L
- + Nitrat: 0,1 mg/L
- + Sắt tổng: 0,05 mg/L
- + Mangan: 0,06 mg/L
- + Sunfat 3,0 mg/L

Tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.